

제 2015-BO-0572 호



안 전 인 증 서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Surge Protection Device

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
SDRTD

인증번호

15-AV4BO-0572

Ex ia IIC T4

Input : Field Terminals

$U_i = 60 \text{ V}$, $I_i = 260 \text{ mA}$

용량·등급

$P_i = 1 \text{ W } (-30^\circ\text{C} \leq T_a \leq 75^\circ\text{C}) / 1.2 \text{ W } (-30^\circ\text{C} \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}) / 1.3 \text{ W } (-30^\circ\text{C} \leq T_a \leq 40^\circ\text{C})$, $C_i = 0$, $L_i = 0$

Output : Surge Protected Terminals

$U_o \leq U_i$, $I_o \leq I_i$, $P_o \leq P_i$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

MTL Instruments PVT Ltd., No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 11월 02일

한국산업안전보건공단 이사장

