

제 2015-BO-0579 호



(앞쪽)

안전인증서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Shunt Zener Diode Barrier

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
MTL7715P+

인증번호
15-AV4BO-0579

용량·등급

[Ex ia] IIC
Um = 250V, Uo = 15 V, Io=291 mA, Po=1.09 W
뒷쪽 세부 파라미터 참조
-20°C ≤ Tamb ≤ 60°C

인증기준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인증조건

MTL Instruments PVT Ltd., No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India참조

2015년 11월 02일

한국산업안전보건공단 이사장



인 증 조 건

1. "No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India"에서 생산되는 제품에 한함

2. 'MIL7715P+' 파라미터

구성된 채널	U _o [V]	R _{min} [Ω]	I _o [mA]	P _o [W]	IIC			IIB			IIA		
					C [μF]	L [mH]	L/R (μH/Ω)	C [μF]	L [mH]	L/R (μH/Ω)	C [μF]	L [mH]	L/R (μH/Ω)
싱글 채널	15	51.5	291	1.09	0.58	0.33	32	3.55	0.99	130	15	2.64	260