



# 안 전 인 증 서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

방폭구조 전기기계·기구(Trunk Surge Module)

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
9376-SP	16-AV4BO-0389U

Ex d e mb IIC

용량·등급

Umax = 32V, -40℃ ≤ Tamb ≤ 75℃

※본 기기는 컴포넌트 인증품으로 단독기기로 사용이 불가하며 IP54이상의 보호조치와 기기 분리전 1차측 Fieldbus 전원차단이 필요함

## 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

## 인 증 조 건

MTL Instruments PVT Ltd., No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 10월 20일

한국산업안전보건공단 이사장

