



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002254

附件

产品名称：现场总线通讯隔离栅

型号规格：MTL5553

防爆标志：[Ex ia Ga] IIC

电气参数：非本安端电气参数：

接线端子代码	最高电压 (Um)
8, 9, 11, 12, 13, 14	250V

本安端电气参数：

接线端子代码	最高输出电压 Uo (V)	最大输出电流 Io (mA)	最高输出功率 Po (W)	内部等效参数	
				Ci (μF)	Li (mH)
2/5 - 1/4	22	216	1.2	0	0

接线端子代码	气体组别	最大外部参数	
		Co (μF)	Lo (mH)
2/5 - 1/4	II C	0.165	0.26
	II B	1.14	0.79
	II A	4.2	2.12

批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002254

附 件

相关报告编号： 2020S17402-001789, 2022S17402-008593

使用条件： 产品使用环境温度范围：-20℃~+60℃

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司