



제2017-010249-01호

안 전 인 증 서

Eaton Electric Limited

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Resistance Isolator

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

MTL4582B([Ex ia] IIIC) / 17-KA4BO-0214

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, United Kingdom'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·2-Wire, 3-Wire, 4-Wire 저항온도센서를 위한 Resistance Isolator 제품임.
·본질안전을 위한 전기적 파라미터: IECEx 인증서(IECEx BAS 15.0138 Issue No.1)의 Annex 참조
·사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx BAS 15.0138 Issue No.1)와 함께 사용

2017년 3월 21일

한국산업기술시험원장

