



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322309005671

认证委托人名称: Eaton Electric Limited
认证委托人地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产者名称: Eaton Electric Limited
生产者地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产企业名称: 库柏工业罗马尼亚有限公司
生产企业地址: 阿亚德市西罗纳工业园, 第3街, Nr. 12
310510

产品名称: MTL 现场防爆操作终端
系列、规格、型号: MTL GECMA PC 系列
MTL GECMA TC 系列
MTL GECMA RT 系列

标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年11月22日

有效期至: 2028年11月21日

首次发证日期: 2023年11月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0010503



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322309005671

附 件

- 产品名称: MTL 现场防爆操作终端
- 型号规格: MTL GECMA PC19, MTL GECMA PC22, MTL GECMA PC24, MTL GECMA TC19, MTL GECMA TC22, MTL GECMA TC24 MTL GECMA RT19, MTL GECMA RT22, MTL GECMA RT24
- 防爆标志: Ex eb mb [ib] ib IIC T4 Gb
- 电气参数: 100-230 Vac, 50/60 Hz, 1.2 A 或
18-36 Vdc, 5.5 A, 100 W。
- 相关报告编号: 2023S17402-012590
- 使用条件:
1. 特殊(限制)使用条件
使用环境温度范围为:
无 trackerball: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
有 trackerball: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
低温版本: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +45^{\circ}\text{C}$
 2. 产品外壳防护等级为: IP6X。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司