




# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE ENGLAND, LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
製造者	POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE ENGLAND, LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
品名	セイフティバリヤ (24Vシステム用)		
型式の名称	MTL778ac		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3aG5		
定格	安全保持定格 本安回路      最大電圧      28V 最大電流      94mA 最大電力      0.654W 非本安回路    許容電圧      AC 250V      50/60Hz DC 250V  本安回路許容キャパシタンス      0.05μF 本安回路許容インダクタンス      2.75mH  使用電圧、電流      AC 24.0V      50mA  周囲温度      60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 48701号		
有効期間	平成 6年 8月 1日から平成 9年 7月31日まで		
	平成 9年 8月 1日から平成12年 7月31日まで		
	平成 12年 8月 1日から平成15年 7月31日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6年 8月 1日

労働大臣指定  
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長

