



제2014-037053-41호(1/2)

안전인증서

Measurement Technology Limited

Great Marlings, Butterfield, Bedfordshire, Luton, LU2 8DL, United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Vibration Transducer Interface, 2ch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

MTL5533 ([Ex ia] IIC, [Ex ia] IIIC, [Ex ia] I) / 14-KB4BO-0644

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 'Great Marlings, Butterfield, Bedfordshire, Luton, LU2 8DL, United Kingdom'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- Vibration Transducer Interface, 2-channel
- 본질안전을 위한 전기적 파라미터: 다음페이지 참조
- 사용주위온도(Ambient Temp.): $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건 : 없음

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014 년 10 월 30 일

한국산업기술시험원장





제2014-037053-41 호(2/2)

인 증 조 건

2. 제품개요

·본질안전을 위한 전기적 파라미터

Non-Hazardous Area Terminals 7, 8, 11, 12, 13 & 14

$U_m = 253 \text{ V}$

Hazardous Area Terminals 3 with regard to 1 (Channel 1) or 6 with regard to 4 (Channel 2)

$U_o = 26.6 \text{ V}, I_o = 94 \text{ mA}, P_o = 0.66 \text{ W}, C_i = 0, L_i = 0$

Hazardous Area Terminals 3 with regard to 2 (Channel 1) or 6 with regard to 5 (Channel 2)

$U_o = 1.1 \text{ V}, I_o = 0.11 \text{ mA}, P_o = 0.03 \text{ mW}, U_i = 28 \text{ V}, C_i = 0, L_i = 0$

각 채널은 별도 본안 회로로서 고려되어야 한다.

연결되는 위험지역 부하의 커패시턴스와 인덕턴스 또는 인덕턴스와 저항의 비(L/R)는 다음 값들을 초과하지 않아야 한다.

Group	C_o (μF)	L_o (mH) or L_o/R_o ($\mu\text{H}/\Omega$)	
Hazardous Area Terminals 3 with regard to 1 or Terminals 6 with regard to 4			
IIC	0.094	4.02	56
IIB*	0.73	16.09	227
IIA	2.42	32.19	455
I	4.27	52.81	746
Hazardous Area Terminals 3 with regard to 2 or Terminals 6 with regard to 5			
IIC	100	1 000	1 000
IIB*	1 000	1 000	1 000
IIA	1 000	1 000	1 000
I	1 000	1 000	1 000

* Group IIB 파라미터는 관련기기 [Ex ia] IIIC에 적용 가능하다.

주의:

1) 위의 부하 파라미터는 아래 2가지 조건 중 하나에 해당할 때 적용한다.

- 외부 회로(케이블 제외)의 L_i 의 총합이 L_o 값의 1% 보다 작을 때 (total $L_i < 1\%$ of L_o)
- 외부 회로(케이블 제외)의 C_i 의 총합이 C_o 값의 1% 보다 작을 때 (total $C_i < 1\%$ of C_o)

2) 위의 부하 파라미터는 아래 2가지 조건 중 모두에 해당할 때 50%로 줄여서 적용한다.

- 외부 회로(케이블 제외)의 L_i 의 총합이 L_o 값의 1% 보다 크거나 같을 때 (total $L_i \geq 1\%$ of L_o)
- 외부 회로(케이블 제외)의 C_i 의 총합이 C_o 값의 1% 보다 크거나 같을 때 (total $C_i \geq 1\%$ of C_o)

C_o 값을 줄여서 적용할 때 외부 회로(케이블 포함)의 커패시턴스(total $C_i + \text{total } C_o$)는 Group IIB, IIA & I의 경우 1 μF , Group IIC의 경우는 600 nF 보다 크지 않아야 한다.